

कार्यालय
पत्र संख्या-3/ईको0-1/17
सेवा में,

अग्निशमन

अधिकारी

ईकोटके-प्रथम

ग्रेटरनौएडा

दिनांक:दिसम्बर,

2017.

प्रधानाचार्य/प्रबन्धक

मैसर्स- के0डी0 इण्टरनेशनल स्कूल,

ग्राम- नियाना सलेमपुर गुर्जर जनपद, गौतमबुद्धनगर।


विषय:- प्रतिष्ठान में स्थापित फायर एक्सटिग्यूशरों की कार्यशीलता के प्रमाणीकरण के सम्बन्ध में।


सन्दर्भ:-आपके प्रार्थना पत्र संख्या के0डी0आई0एस0/दिस0/2017/63, दिनांक-15-12-2017


कृपया उपरोक्त संदर्भित आपके प्रार्थना पत्र के क्रम में आपके संस्थान में उपलब्ध 12 अदद फायर एक्सटिग्यूशरों की टेस्टिंग हेतु शासनादेश संख्या:-1120(1)/आठ, दिनांक-27-12-1982 में दिये गये निर्देशों के अनुसार निर्धारित शुल्क रूपये-120/-भारतीय स्टेट बैंक शाखा कलैक्ट्रेट, जनपद गौतमबुद्धनगर में चालान संख्या-5140032, दिनांक-15-12-2017 द्वारा जमा कराया गया है। प्राप्ति रशीद प्राप्त होने के उपरान्त-12 अदद फायर एक्सटिग्यूशरों का परीक्षण किया गया जिसका विवरण निम्नवत है।


क्र0 सं0	फायर एक्सटिग्यूशरकाप्रकार	क्षमता कि0ग्रा0	संख्या	कार्यशील/अकार्यशील
01	ए0बी0सी0 टाईप	12 कि0ग्रा0	12	कार्यशील


इस प्रकार आपके संस्थान में उपलब्ध फायर एक्सटिग्यूशरों की कार्यशीलता उपरोक्तानुसार पाई गई। अतः प्रतिष्ठान में स्थापित फायर एक्सटिग्यूशरों की कार्यशीलता प्रमाणित की जाती है। शेष सुरक्षाव्यवस्थाएं मानकों के अनुसार वॉच्छनीय होगी यह प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा तथा समय-समय पर इनकी कार्यशीलता प्रमाणित कराये जाने का उत्तरदायित्व प्रबन्धक/स्वामी का होगा। उपरोक्तानुसार पालन न करने की दशा में निर्गत पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा। इस प्रमाण पत्र को भवन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं माना जायेगा।


Manager
K.D. International School
Village-Niyana, Gr. Noida
G. B. Nagar (U.P.)


Principal
K.D. International School
Vill. Niyana Greater Noida (U.P.)


Manager
K.D. International School
Vill. Niyana, Greater Noida (U.P.)


Principal
K.D. International School
Vill. Niyana Greater Noida (U.P.)


(संस्थान के प्रमुख/अधिकारी)
अग्निशमन अधिकारी
फायर एक्सटिग्यूशर अधिकारी
फायर एक्सटिग्यूशर ईकोटके-प्रथम